

肥西农兴中学学生宿舍洗浴 B00 服务项目 答疑

项目编号：2025PHBN249

提问 1：磋商文件 25 页第三章技术要求，供应商应投入的设备实施清单，根据校园现场勘测，不满足安装 8000 支太阳能管，以及 100 吨水箱若干，请明确安装位置。

序号	名称	性能参数	数量	单位	品牌参考
1	太阳能管	58*1800*50MM, 含支架, 8000 支	若干	组	裕湖、四季沐歌、桑乐
4	100 吨恒温水箱	8*5*2.5	若干	台	一统之星、源振, 荣海

回复：太阳能和水箱为预算总用量，6 栋宿舍总水箱容量不小于 100 吨，实际安装量以现场勘察为准。

提问 2：磋商文件 26 页第三章技术要求，供应商应投入的设备实施清单，按照合肥近 20 年极端天气查询，合肥没有-35℃的极端天气，此项要求不符合本地实际需求；建议更改为-15℃

回复：为保障学生使用制热量不受影响，空气能-35℃运行制热量不变。

提问 3：磋商文件 26 页第三章技术要求，供应商应投入的设备实施

清单，“ZKFD-RS-A200UDII”为中科福德空气能厂家设备型号，此项带有明确指向性和唯一性，建议修改。

序号	名称	性能参数	数量	单位	品牌参考
7	空气能热泵	制热量 80KW, 超低温-35℃ 度, 一级能效, APP 远程 控制, ZKFD-RS-A200UDII	若干	台	美的、中科福 德、海尔、格力

回复：①项目清单中提供的设备品牌为参考品牌，并非指定，供应商可采用上述参考品牌或同等及以上档次品牌。供应商可在响应文件中可以选用其他品牌的产品，但这种替代产品质量上要相当于或优于标注的品牌和质量。

②删除“ZKFD-RS-A200UDII”型号要求。

提问 4：磋商文件 27 页第三章主要技术和服务要求，淋浴屏满足以下参数（尺寸:120*20*8cm），淋浴屏尺寸参数固定且唯一，建议修改。

回复：淋浴屏尺寸为参考尺寸 120*20*8cm，现更改为：淋浴屏尺寸不超过 120*20*8cm，带侧挂。

提问 5：磋商文件 32 页第四章评分办法/综合评分/供应商资质/供应商多为服务商，下面两条资质要求，具有明确的指向性，供应商须为空气源热泵的生产厂家或者代理商，建议“供应商”更改为“供应商或生产厂家”

1. 供应商具有设备安装维修保养企业服务能力等级资质证书，得 2 分；

2. 供应商具有空气源热泵的销售及售后的质量管理体系认证证书；空气源热泵的销售及售后的环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书，每一项得 2 分，计 6 分，

回复：为了学生的热水使用安全，供应商为校方服务主体，故供应商需要具有相关资质，磋商文件不做修改。

其余磋商文件内容不变。

注：此澄清文件视同磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力，请供应商及时下载。

业主单位：安徽省肥西农兴中学

地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬路

联系人：程老师

电话：13955179895

代理机构：肥西县派合商务服务有限公司

地址：肥西县上派镇紫石路与佛光路交叉口肥光办公区 3 号楼 2 楼

项目联系人：祖工

电话：0551-68825007

2025 年 07 月 01 日